

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Курской области
(305000, г. Курск, ул. Можжевская, д. 6, тел. 56-19-17, факс, 56-21-49)
**Отдел надзорной деятельности и PR по Рыльскому,
Глушковскому и Кореневскому районам**
(307340, Курская область, г. Рыльск, ул. К. Либкнехта, 4, т. 2-61-60)

Предписания N45/1/1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Юридическому лицу МКДОУ «детский сад №2» Кореневского района, Курской области

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Рыльского, Глушковского и Кореневского районов по пожарному надзору № 45 от 21 апреля 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч 00 мин. «25» мая 2021 г. по 16 ч 00 мин. «25» мая 2021 г. проведена плановая выездная проверка.

Старшим государственным инспектором Рыльского, Глушковского и Кореневского районов по пожарному надзору Шевченко Александром Александровичем капитаном внутренней службы

(должность, звание, фамилия, имя, отчество
государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору.)

совместно с Заведующим МКДОУ «детского сада №2» Сосниной Н.В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пред- писа- ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений складского назначения с обозначением их категорий на входных дверях помещений с наружной стороны.	пункт 12 ППРФ от 16.09.2020 г № 1479. Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.	01.08.2021	
2.	В группах ковры, уложенные на путях эвакуации поверх покрытий полов, на объекте защиты, неприкрепленные надежно к полу.	пункт 31 ППРФ от 16.09.2020 г № 1479. Ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах на объектах защиты, должны надежно крепиться к полу.	01.08.2021	

3.	Руководитель не обеспечил наличие исправных ручных электрических фонарей и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета по одному на каждого дежурного	п. 30 ППРФ от 16.09.2020 г № 1479. На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	01.08.2021	
4.	Отсутствует специальная программа обучения мерам пожарной безопасности работников организации, согласованная со структурным подразделением территориального органа МЧС России в сферу ведения, которого входят вопросы организации и осуществления ГПН.	п. 4, п. 6, п. 53 Приказа МЧС РФ от 12.12.2007 года, № 645. п.3 ППРФ от 16.09.2020 г № 1479	01.08.2021	
5.	Руководитель допускает размещение мебели и других предметов на путях эвакуации в здании объекта защиты.	п. 16, п.п. «ж» ППРФ от 16.09.2020 г № 1479. размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, в переходах между секциями и местах выходов на наружные эвакуационные лестницы, кровлю, покрытие, а также демонтировать межбалконные лестницы, заваривать люки на балконах и лоджиях квартир.	01.08.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший государственный инспектор Рыльского, Глушковского и
Корнеевского районов по пожарному надзору
(Должность, фамилия, инициалы гос. инспектора)

"25" мая 2021 года.

М.П. *
2008

Шевченко А.А.

Шевченко А.А.
(подпись)

Предписание для исполнения получил: Законный представитель юридического лица заведующий
МКДОУ «детский сад №2» Соснина Н.В.

